

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.05.2022года № 47

_____ г.Сургут, ул.Республики, 75/1

(место выдачи предписания)

Мною, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
в г. Сургуте и Сургутском районе

(должность лица, составившего предписание)

Чепурченко Людмила Васильевна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановых контрольно- надзорных
мероприятий на основании решения от 05.05.2022 г. № 279 в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 3**

ОГРН 1028600603679 от 28 ноября 2002 г.ИНН/КПП 8602002183/860201001

Дата регистрации 28.11.1996

Юридический адрес

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6в

Фактический адрес

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6в

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

1.Количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения
нормы площади на одного обучающегося, (например: учебный кабинет (по техническому
паспорту № 46) – 56,2 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 22 обучающихся
(2,5 кв.м. на одного обучающегося) В данном кабинете занимается 1в (1 смена) списочный
состав которого 28 детей и 2 а (2 смена), списочный состав которого 28 детей, что **не
соответствует** требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" (п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.)

2. Кабинет информатики (по техническому паспорту № 23) – 52,1 кв.м. Производственная мощность данного помещения 11 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 13 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12.

4. Кабинет информатики (по техническому паспорту № 24) – 51,9 кв.м. Производственная мощность данного помещения 11 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 13 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12

6. На момент проведения обследования в образовательном учреждении имеются нарушения внутренней отделки: в спортивном зале следы течи на потолке, в раздевалках при спортивном зале облупившаяся краска, в кабинете химии нарушения целостности линолеума, в коридоре второго этажа следы течи, в кабинетах 318, 317, 316, 315 следы течи на потолке, в кабинете 315 нарушение целостности линолеума и облупилась краска на стенах, в кабинете 313 облупилась краска на стенах и нарушение целостности линолеума, в кабинете 314 облупилась краска на стенах, в кабинете 305 на потолке бумажные обои, которые частично свисают. Всё вышеперечисленное **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2. и 2.5.3.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
с целью устранения выявленных нарушений

ОГРН 1028600603679 от 28 ноября 2002 г. ИНН/КПП 8602002183/860201001

Дата регистрации 28.11.1996

Юридический адрес

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6в

Фактический адрес

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6в

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устр а н и т ь выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) ТО Управления Роспотребнадзора по г. Сургуту и Сургутскому району либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист ТОУ
Роспотребнадзора в г.
Сургуте и Сургутском
районе

 Л.В.Чепурченко

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 05 2022 г.


А.В.Тюгалева